


BARRAS 630A-13200V



QM2

50A  
FUS. FLC

A MALLA  
PAT

TRANSFORMADOR N°2  
750KVA

3 No.1/0 Cu, 15 kV, XLPE,  
133% DE AISLAMIENTO  
+ 1 No.2 DE Cu DESNUDO.  
1ø4" PVC-BD POR ZONA VERDE

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	07/10/2020
DISEÑO:	FECHA:
D&D CAD	



**METALANDES S.A.S**

CLIENTE: D&D CAD	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 24236-2
PROYECTO: CARGADORES METROPLUS FATIMA	CELDA DE SECCIONADOR SF6
CONTENIDO: UNIFILAR	

RESPONSABLE DEL PROYECTO:	VERSIÓN: 01
J. LOPERA	ESQUEMA: BU2
	HOJA:
	DE: 25
	FECHA DE IMPRESIÓN:
	10-07-2020

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2020\D&D CAD\OP 25279 CARGADORES METROPLUS FATIMA\ELECTRICOS\BU2 UNIFILAR.dwg