



CARGA ML-6 INSTALADA = 137kVA
 CARGA ML-6 DEMANDADA AL 85% = 118,51kVA

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	30/03/2020
DISEÑO:	FECHA:
ARQ. Y CONCR.	



METALANDES S.A.S

CLIENTE: ARQUITECTURA Y CONCRETO	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 24302-37
PROYECTO: SALUD VEGAS	ML-6 208VAC
CONTENIDO: UNIFILAR	RESPONSABLE DEL PROYECTO:
	E. GRAJALES

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: AGU1
HOJA:
DE: 95
FECHA DE IMPRESIÓN:
08-03-2020