

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A A

B B

C C


D D

E E

F F

Celda de seccionador con dispositivo de puesta a tierra y enclavamiento mecanico

CELDA DE PROTECCION A OFICINAS



3x1/0 AWG, AAC XLPE/LLDPE 15KV
100% 90°C, NEUTRO CONCENTRICO
33.3% Cu
12m CÁRCAMO

TRANSFORMADOR OFICINAS B
225KVA - 13200/208VAC

El título, cajón y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S., y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	03/02/2021
DISEÑO:	FECHA:
PC MEJIA	



CLIENTE: PC MEJIA	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 24527-14
PROYECTO: RIVANA	CELDA PROTECCION SECC. SF6 OFICINAS B
CONTENIDO: UNIFILAR	RESPONSABLE DEL PROYECTO: D. CANO

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: XU1
HOJA:
DE: 68
FECHA DE IMPRESIÓN: 02-05-2021

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\PC MEJIA\OP 24527 RIVANA\ELECTRICOS\XU1 UNIFILAR.DWG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9