

## ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 2276

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2018-06-13

FECHA 1ª ACTUALIZACIÓN: 2019-08-06

FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-12



Página 1 de 1

**METALANDES S.A.S**

Carrera 53 No. 29C-73

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Descripción
<b>Producto</b>	<b>Gabinetes o cajas para alojar equipo eléctrico marca METALANDES</b>
<b>Reglamento</b>	Numeral 20.23.1.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
<b>Fabricante</b>	Metalúrgica de los Andes S.A.S
<b>Planta de fabricación</b>	Cra. 53 No. 29 C - 73 , Medellín
<b>Referencias particulares</b>	MT-ENV-403030; MT-ENV-504020; MT-ENV-604025; MT-ENV-604030; MT-ENV-706030; MT-ENV-806030; MT-ENV-1006030; MT-ENV-1006030; MT-ENV-1408040; MT-ENV-1608040; MET-AUTV-2208040; MET-AUTV-2208060; MET-AUTV-22010040; MET-AUTV-22010060; MET-AUTV-22012060; MET-AUTV-2008040; MET-AUTV-2008060; MET-AUTV-20010040; MET-AUTV-20010060; MET-AUTV-20012060; MET-AUTV-1808040; MET-AUTV-1808060; MET-AUTV-18010040; MET-AUTV-18010060 y MET-AUTV-20012060
<b>Configuración</b>	Envolventes vacías y tableros autosoportados vacíos
<b>Construcción</b>	Cerramiento en lámina Cold rolled con aplicación de pintura electrostática. Lámina galvanizada, Lámina galvaniza y pintada o acero inoxidable
<b>Espesor de lámina</b>	Calibres 18, 16, 14 según referencia
<b>Dimensiones</b>	Desde (400x300x300) mm hasta (2000x1200x600) mm según referencia
<b>Barraje</b>	Bornera en latón en soporte aislado
<b>Grado de protección IP/IK</b>	4X-43 -54 / 08 según referencia
<b>Exclusiones (*)</b>	Los encerramientos no incluyen el equipo eléctrico
<b>Usos</b>	Cajas y tableros para alojar equipo eléctrico

  
 Gerente



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPR-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**qcert.com.co**