

No. de Certificado

2276



METALANDES S.A.S.

NIT 890.904.005-6

CERTIFICACIÓN TIPO MARCA DE CONFORMIDAD (ESQUEMA 5)

El organismo de certificación **QCERT** otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Gabinetes o cajas para alojar equipo eléctrico marca METALANDES

Referencia: Metálicos, doble fondo. Ver referencias particulares en el anexo del certificado.

Documento Normativo: Numeral 20.23.1.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a éste certificado se entrega un documento que contiene 1 hoja donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co




Gerente

Fecha Otorgamiento: 2018-06-13

Fecha Vencimiento: 2021-06-12

Este documento es exclusivo del titular.



ISO/IEC 17065:2013
11-CPR-003

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 2276

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2018-06-13

FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-12



Página 1 de 1

METALANDES S.A.S

Carrera 53 No. 29C-73

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Descripción
Producto	Gabinetes o cajas para alojar equipo eléctrico marca METALANDES
Reglamento	Numeral 20.23.1.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
Fabricante	Metalúrgica de los Andes S.A.S
Planta de fabricación	Cra. 53 No. 29 C - 73 , Medellín
Referencias particulares	MT-ENV-403030; MT-ENV-504020; MT-ENV-604025; MT-ENV-604030; MT-ENV-706030; MT-ENV-806030; MT-ENV-1006030; MT-ENV-1006030; MT-ENV-1408040; MT-ENV-1608040; MET-AUTV-2208040; MET-AUTV-2208060; MET-AUTV-22010040; MET-AUTV-22010060; MET-AUTV-22012060; MET-AUTV-2008040; MET-AUTV-2008060; MET-AUTV-20010040; MET-AUTV-20010060; MET-AUTV-20012060; MET-AUTV-1808040; MET-AUTV-1808060; MET-AUTV-18010040; MET-AUTV-18010060 y MET-AUTV-20012060
Configuración	Envolventes vacías y tableros autosoportados vacíos
Construcción	Cerramiento en lámina Cold rolled con aplicación de pintura electrostática. Lámina galvanizada, Lámina galvaniza y pintada o acero inoxidable
Espesor de lámina	Calibres 18, 16, 14 según referencia
Dimensiones	Desde (400x300x300) mm hasta (2000x1200x600) mm según referencia
Barraje	Bornera en latón en soporte aislado
Grado de protección IP/IK	4X-43 -54 / 08 según referencia
Exclusiones (*)	Los encerramientos no incluyen el equipo eléctrico
Usos	Cajas y tableros para alojar equipo eléctrico


Gerente