



Unidad de protección con seccionador bajo carga de 630A en SF6 y tensión asignada de:17,5kV, BIL 45 kV seccionador de cuchillas de puesta a tierra en aire con enclavamiento mecánico

ZONA	REV	DESCRIPCION	FECHA	APROBÓ
	D			
	C			
	B			
	A			
HISTORIAL DE REVISION				

DISEÑO GENERADO EN SISTEMA CAD Y ES DE PROPIEDAD DE **M/I/T** PROHIBIDA SU REPRODUCCION SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA EMPRESA, EL USO DE ESTA INFORMACION SIN DICHA AUTORIZACION ACARREARA AL RESPONSABLE LAS PENAS DESCRITAS EN LA LEY.

FECHA DISEÑO:	02/03/2023	DEPARTAMENTO:	DPTO INGENIERÍA
FECHA REVISIÓN:		INGENIERO:	GERMÁN CARDONA
OP. S.S.M.A.		REV.	24846-5
COD. PLANOS:	MAMH013C-BULK-801-ELE-DWG-00003		
UNIDADES:	mm	FORMATO:	A4
ESCALA:	Sin Escala	REDUCIDA:	ISO

PROYECTO:	<b>PUERTO ANTIOQUIA</b>			
	SECCIÓN RECIBO [300 - 800 TPH]			
CONTENIDO:	UNIFILAR			
UBICACION ELECTRONICA:	G:\1.TEMP.DIBUJO\2023\ELE\COOP 24846 PUERTO ANTIOQUIA\ELECTRICOS\01 UNIFILAR.dwg	ANTERIOR:	IT4	ESQUEMA:
		SIGUIENTE:	IT5	HOJA:
				042

CONTRACTOR

SUBCONTRACTOR

**METALANDES S.A.S.**