



Unidad de protección con seccionador bajo carga de 630A en SF6 y tensión asignada de:17,5kV, BIL 45 kV seccionador de cuchillas de puesta a tierra en aire con enclavamiento mecánico

	D			
	C			
	B			
	A			
ZONA	REV	DESCRIPCION	FECHA	APROBÓ
HISTORIAL DE REVISION				

DISEÑO GENERADO EN SISTEMA CAD Y ES DE PROPIEDAD DE M/I/T PROHIBIDA SU REPRODUCCION SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA EMPRESA, EL USO DE ESTA INFORMACION SIN DICHA AUTORIZACION ACARREARA AL RESPONSABLE LAS PENAS DESCRITAS EN LA LEY.		FECHA DISEÑO: 02/03/2023	DRENO: DPTO INGENIERÍA
		FECHA REVISIÓN: 02/03/2023	REVISOR: GERMÁN CARDONA
		OP./S.S.MA: 24846-15	REV: 01
		COD. PLANES: MAMH013C-BULK-801-ELE-DWG-00007	
UNIDADES: mm	FORMATO: A4	ESCALA: Sin Escala	NETWORK: ISO

PROYECTO:	PUERTO ANTIOQUIA SECCIÓN RECIBO [300 - 800 TPH]
CONTENIDO:	UNIFILAR
UBICACION ELECTRONICA:	G:\1.TEMP.DIBUJO\2023\ELECCO\OP.24846.PUERTO ANTIOQUIA\ELECTRICOS\KUI.UNIFILAR.dwg
ANTERIOR:	IT11
ESQUEMA:	KU1
SIGUIENTE:	IT12
HOURS:	042

CONTRACTOR

SUBCONTRACTOR

METALANDES S.A.S.