


El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S., y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.
 Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved



BANCO DE CAPACITORES DE 40kVAR CON 4 PASOS VARIABLES DE 10kVAR EFECTIVOS A 208V, CON CONTACTOR AUXILIAR EN LA ENTRADA COMÚN DEL RELÉ PARA CONMUTACIÓN DE PASOS AUTOMÁTICOS.

4/0 AWG
 Cu. DDO

DISEÑO PLANO: D. MADRID
 DISEÑO: HYBRYTEC

FECHA: 31/08/2020





METALANDES S.A.S

CLIENTE: HYBRYTEC
 PROYECTO: TABLEROS TKS
 CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25059-4
 BANCO CONDENSADORES 40 KVAR
 RESPONSABLE DEL PROYECTO: S. LOPEZ

VERSIÓN: 01
 ESQUEMA: DU1
 HOJA:
 DE: 16
 FECHA DE IMPRESIÓN: 10-09-2020

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2020\H\HYBRYTEC\OP 25059 TABLERO TKS\ELECTRICOS\DU1 UNIFILAR.dwg



El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de METALANDES S.A.S., y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de METALANDES S.A.S.

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|---|--|
| DISEÑO PLANO: D. MADRID DISEÑO: HYBRYTEC | FECHA: 11/08/2020 | | CLIENTE: HYBRYTEC PROYECTO: TABLEROS TKS CONTENIDO: CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA | ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25059-4 BANCO CONDENSADORES 40 KVAR RESPONSABLE DEL PROYECTO: S. LOPEZ | VERSIÓN: 01 ESQUEMA: D1 HOJA: DE: 17 FECHA DE IMPRESIÓN: 10-05-2020 |
| | FECHA: | | RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2020\HYBRYTEC\OP 25059 TABLERO TKS\ELECTRICOS\1 CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA.dwg | | |