



GABINETE DE MEDIDA N°1
 3F, 5H, 208V
 CARGA DEMANDADA: 10.87 KVA
 8 MEDIDORES
 EN NIVEL 2

Transición Según
 Norma RA8-035
 de EPM

3N*2+1N*4+1N*6
 AWG

AL AA8001
 LS-HF-FR
 ø2"
 TMG-IMC
 L=3m GM1 NIVEL 2

2-TGA TORRE 2

3x70A
 10kA
 min

BARRAS Cu
 180A 10 KA
 15X2mm

2N*8+1N*8
 Cu
 THWN

(C1)
 x8

2N*8+1N*8
 Cu
 THWN

2x40A
 10kA
 min
 x8

8 APARTAMENTOS

SPT
 Cu-Desnudo

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	18/11/2020
DISEÑO:	FECHA:
MENSULA	



CLIENTE: MENSULA
PROYECTO: FLOR DE AGUA TORRE 2
CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25482-3	VERSIÓN: 01
GAB MEDIDA N°1	ESQUEMA: BU1
RESPONSABLE DEL PROYECTO: E. GRAJALES	HOJA: DE: 15

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2020\M\MENSULA\OP 25482 FLOR DE AGUA T2\ELECTRICOS\BU1 UNIFILAR.dwg