


Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S. y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

10-TRANSFERENCIA - 10

DUCTO METALICO DE 10X8 CMS  
L=10 m  
3#250+1#250+1#4T-AWG AL

$I''_{k3} = 12.05KA$



#1 1/4" AL  
CV=0.99%  
L=50m

#1 1/4" AL  
CV=0.95%  
L=46m

#1 1/2" AL  
CV=0.73%  
L=46m

#1 1/2" AL  
L=12m  
CV=0.22%

T-VAC Bomba vacío 27.4kVA  
T-CA Compresor aire 9.15kVA  
T-PAM Producción de aire 34.92kVA

TRFBT-TANQUES SAM  
S=40KVA  
480/220V

DISEÑO PLANO: D. MADRID  
FECHA: 29/12/2020  
DISEÑO: PC MEJIA  
FECHA:



CLIENTE: PC MEJIA  
PROYECTO: CLINICA AVIDANTI  
CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25557-21  
T. MEDICINALES 12  
TAB DISTRIBUCION 1C  
RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
E. GRAJALES

FECHA DE IMPRESIÓN: 03-29-2021

RUTA DE ARCHIVO: D:\1. TEMP DIBUJO\2020\PC MEJIA\OP 25557 CLINICA AVIDANTI\ELECTRICOS\UU1 UNIFILAR.dwg