


Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property exclusive of Metalandes S.A.S. and no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

BARRA TN-ALUMINIO
 1600A-208/120V
 3F+N+TA+Tcarca
 IP 54
 CD-TN31



STERI-VAC 11.77 KVA
 AUTOCLAVE 23.34 KVA

DISEÑO PLANO:
 D. MADRID
 FECHA: 29/12/2020

DISEÑO:
 PC MEJIA
 FECHA:



CLIENTE: PC MEJIA
 PROYECTO: CLINICA AVIDANTI
 CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25557-26
 TN-34
 TAB DISTRIBUCION 1C
 RESPONSABLE DEL PROYECTO:
 E. GRAJALES

VERSIÓN: 01
 ESQUEMA: ZU1
 HOJA:
 DE: 82
 FECHA DE IMPRESIÓN:
 03-29-2021

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2020\PC MEJIA\OP 25557 CLINICA AVIDANTI\ELECTRICOS\ZU1 UNIFILAR.dwg