


Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property of Metalandes S.A.S. and cannot be copied, used or distributed without due permission of Metalandes S.A.S.



PUNTO DE CONEXIÓN EPM,  
EN LA ENTRADA DE LOS  
GABINETES DE MEDIDA

TMP.18

(3) 3x100A  
10kA Min.  
BARRA 180A, Cu  
10kA Min. (15x5)mm  
8 Cu  
8 THHN  
x15 C3  
8 Cu  
8 THHN  
x15 3x40A  
10kA Min.

GABINETE  
UBICADO EN  
PISO 18

S.P.T.

x15

TABLERO x 15 APTOS

NOTAS: ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS DE  
ALIMENTADORES EN ALUMINIO (AA8000) A GABINETES  
TMP(n) ASÍ =

TMP.18 : 3No.4/0+1No.2/0+1No.6, Ø3" TMG, (51,20m)

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	13/12/2021
DISEÑO:	FECHA:
ARQ. Y CONCRETO	



CLIENTE: ARQUITECTURA Y CONCRETO
PROYECTO: AVENIDA PARK
CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25610-11	VERSIÓN: 01
TMP 18	ESQUEMA: LU1
RESPONSABLE DEL PROYECTO: E. GRAJALES	HOJA: DE: 48
	FECHA DE IMPRESIÓN: 03-02-2022

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\ARQUITECTURA Y CONCRETO\OP 25610 AVENIDA PARK\ELECTRICOS\LU1 UNIFILAR.dwg