

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E


F

C3 CELDA SECCIONADOR SF6
 SM6 QM
 SECCIONADOR BAJO CARGA
 15kV, 200A CON DISPARO
 TRIPOLAR ELÉCTRICO Y
 MANUAL POR FALLA EN
 CUALQUIERA DE LOS TRES
 FUSIBLES Y CON DISPOSITIVO
 DE PUESTA A TIERRA CON
 SEÑALIZACIÓN Y MANDO
 EXTERIOR

BARRAJE EN MEDIA
 TENSIÓN 15kV, 600A

3-CELDA DE SECCIONADOR
 FUSIBLE C4 IMAGENOLOGIA

2-CELDA DE MEDIDA MT



Malla
 Puesta a
 tierra

3N^o1/0 AWG Cu XLPE
 AISLAMIENTO 133%, 15kV
 +1N^o2 AWG CU DDO. EN
 T.M.G. IMC Ø4"

6-CELDA DE TRANSFORMADOR
 DE 750KVA C6 220VAC

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property exclusive of Metalandes S.A.S. and no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S. y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

DISEÑO PLANO:
D. MADRID
 FECHA:
 26/01/2021

DISEÑO:
AIA
 FECHA:



METALANDES S.A.S

CLIENTE: **AIA**
 PROYECTO: **CLINICA LAS AMERICAS**
 CONTENIDO: **UNIFILAR**

ORDEN DE PRODUCCIÓN: **25661-4**
 CELDA DE SECCIONADOR
 FUSIBLE C3 EQUIPOS
 RESPONSABLE DEL PROYECTO:
E. GRAJALES

VERSIÓN: **01**
 ESQUEMA: **DU1**
 HOJA:
 DE: **25**
 FECHA DE IMPRESIÓN:
 03-02-2021

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\A\AIA\OP 25661 CLINICA LAS AMERICAS DEL SUR\ELECTRICOS\DU1 UNIFILAR.dwg

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9