

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E


F

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property exclusive of Metalandes S.A.S. and no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

10-CELDA C10 BAJA TENSION  
IMAGENOLOGIA 480VAC

2N°4/0AWGx(F)  
+2N°4/0AWG(N)  
+1N°1/0(T).  
Cu, AWG



CELDA C16  
TRANSFORMADOR  
225KVA  
RESPALDO  
IMAGENOLOGÍA

4N°4/0AWGx(F)  
+4N°4/0AWG(N)  
+1N°1/0(T).  
Cu, AWG



POR CANALETA DE 30x8cm  
CON G.O. 13.4%

DISEÑO PLANO:  
D. MADRID  
DISEÑO:  
AIA

FECHA:  
26/01/2021  
FECHA:



**METALANDES S.A.S**


CLIENTE: AIA  
PROYECTO: CLINICA LAS AMERICAS  
CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25661-15  
CELDA DE TRANSFORMADOR  
DE 225KVA C16 480VAC  
RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
E. GRAJALES

VERSIÓN: 01  
ESQUEMA: NU1  
HOJA:  
DE: 25  
FECHA DE IMPRESIÓN:  
03-02-2021

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\A\AIA\OP 25661 CLINICA LAS AMERICAS DEL SUR\ELECTRICOS\NU1 UNIFILAR.dwg

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S. y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	26/01/2021
DISEÑO:	FECHA:
AIA	



**METALANDES S.A.S**

CLIENTE: AIA	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25661-15
PROYECTO: CLINICA LAS AMERICAS	CELDA DE TRANSFORMADOR DE 225KVA C16 480VAC
CONTENIDO: CONTENIDO 1	RESPONSABLE DEL PROYECTO: E. GRAJALES
RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\AIA\OP 25661 CLINICA LAS AMERICAS DEL SUR\ELECTRICOS\N1 CONTROL DE ILUMINACION.dwg	

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: N1
HOJA:
DE: 134
FECHA DE IMPRESIÓN: 03-02-2021