

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property of METALANDES S.A.S. and may not be reproduced, used or distributed without the permission of Metalandes S.A.S.

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	10/12/2021
DISEÑO:	FECHA:
ELECTROMONTAJES	



METALANDES S.A.S

CLIENTE: ELECTROMONTAJES
PROYECTO: NATIVO AGUA TORRE 2
CONTENIDO: UNIFILAR
RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\ELECTROMONTAJES\OP 25822 NATIVO AGUA TORRE 2\ELECTRICOS\BU6 UNIFILAR.dwg

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25822-2	VERSIÓN: 01
TAB MEDIDA DIRECTA	ESQUEMA: BU6
GAB-10 MED PISOS	HOJA:
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DE: 19
F, GONZALEZ	FECHA DE IMPRESIÓN:
	10-26-2022

TUBERIA IMC 2"
3#1/0+1#2+1#4
AWG-AL HFR LS SERIE
AA8000

1-TAB DISTRIBUCION TGA TORRE 2

PUNTO DE CONEXIÓN

NORMA RA8-035

BARRAS DE Cu DE 180A
(15x5mm)-(23.5mm²),
(3F), 208V, 10kA min
NORMA EPM RA8-012

3x80A
(10kA)
mínimo

8 Cu THHN
8

⊙x10

8 Cu THHN
8

2x40A
(10kA)
mínimo

8 AWG CU
DESNUDO

10 APTOS.
GABINETE
EN PISO 13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F