

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property of Metalandes S.A.S. No part of this drawing may be used or distributed without the permission of Metalandes S.A.S.

DISEÑO PLANO: D. MADRID	FECHA: 10/12/2021
DISEÑO: ELECTROMONTAJES	FECHA:



METALANDES S.A.S

CLIENTE: ELECTROMONTAJES	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25822-2
PROYECTO: NATIVO AGUA TORRE 2	TAB MEDIDA DIRECTA
CONTENIDO: UNIFILAR	GAB-10 MED PISOS
	RESPONSABLE DEL PROYECTO: F, GONZALEZ
RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\ELECTROMONTAJES\OP 25822 NATIVO AGUA TORRE 2\ELECTRICOS\BU8 UNIFILAR.dwg	

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: BU8
HOJA:
DE: 21
FECHA DE IMPRESIÓN: 10-26-2022

TUBERIA IMC 2"
3#1/0+1#2+1#4
AWG-AL HFR LS SERIE
AA8000

1-TAB DISTRIBUCION TGA TORRE 2

PUNTO DE CONEXIÓN

NORMA RA8-035

BARRAS DE Cu DE 180A
(15x5mm)-(23.5mm²),
(3F), 208V, 10kA min
NORMA EPM RA8-012

3x80A
(10kA)
mínimo

8 Cu THHN
8

⊙x10

8 Cu THHN
8

2x40A
(10kA)
mínimo

8 AWG CU
DESNUDO

10 APTOS.
GABINETE
EN PISO 17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9