

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

21 OFICINAS TMSA Y ENEL

TABLERO OF ENEL -TMSA

Tablero	CARGA TABLERO	CARGA TABLERO	CARGA [VA]				Corriente [A]	Protección		Conductor		Ducto	Observación
			T	Cto	A	B		C	Total	Polos	A		
		1470	1470					3	20	Al-THHN	3 # 2 AWG fases 2 AWG neutro	Tensión 208/120V - 10kA Cu 180A	TOTALIZADOR
Tablero 1	1	1		0		0	0,0	3	20	Cu-THHN	3 # 2 AWG fases 2 AWG neutro		TABLERO OF TMSA (INDUSTRIAL)
	2		1		0	0	0,0	3	20	Cu-THHN	3 # 2 AWG fases 2 AWG neutro		TABLERO OF ENEL (INDUSTRIAL)
	3							3	20				DPS
	4												3 Reserva monopolares no equipada para minibreaker
	5												2 Reserva no equipada para breaker 3 x 20 amperio
		1	1	0	0	0	0,0						

DISEÑO PLANO:
D. MADRID
FECHA: 11/11/2021

DISEÑO:
INMEL
FECHA:



CLIENTE: INMEL
PROYECTO: PATIOS USME
CONTENIDO: CUADRO DE CARGAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 26204-22
TAB DISTRIBUCION BT
OFIC. ENEL-TMSA 208V (18)
RESPONSABLE DEL PROYECTO:
S. LOPEZ

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: UU1
HOJA:
DE: 120
FECHA DE IMPRESIÓN:
03-30-2022