

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

**14**      **TABLERO OFICINA SUPERVISORES, BAÑOS, DEPOSITOS E ILUMINACION CUARTO COMPRESORES**  
**TABLERO OFICINA SUPERVISORES, BAÑOS, DEPOSITOS E ILUMINACION CUARTO COMPRESORES (T OF SUP)**

Tablero	T	Cto	AA	GFCI	TMN	AS	CARGA [VA]			Corriente [A]	Protección		Conductor		Ducto	Observación
							A	B	C		Total	Polos	A	Aislamiento		
			1200	180	180	100					3	20	Al-THHN	3 # 8AWG fases 8 AWG neutro	Tensión 208/120V - 10kA Cu 180A	<b>TOTALIZADOR</b>
Tablero 1	1				9		0		0	0,0	1	15	Cu-THHN	# 10	EMT ø3/4"	
	2			2	2	6		0	0	0,0	1	15	Cu-THHN	# 10	EMT ø3/4"	
	3				13		0		0	0,0	1	20	Cu-THHN	# 10	EMT ø3/4"	
	4	1					0	0	0	0,0	1	15	Cu-THHN	# 10	EMT ø3/4"	
	5															8 Reserva monopolares no equipada para minibreaker
					15	15	0	0	0	0,0						

DISEÑO PLANO:  
**D. MADRID**  
FECHA: 11/11/2021

DISEÑO:  
**INMEL**  
FECHA:



CLIENTE: INMEL  
 PROYECTO: PATIOS USME  
 CONTENIDO: CUADRO DE CARGAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 26204-34  
 TAB T-OF-SUP

RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
**S. LOPEZ**

VERSIÓN: 01  
 ESQUEMA: AGU1

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\INMEL\OP 26204 PATIOS USME\ELECTRICOS\AGU1 UNIFILAR.DWG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9