

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S. y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

23 OFICINA ENEL

TABLERO OF ENEL

Tablero	TMN	AS	CARGA [VA]				Corriente [A]	Protección		Conductor		Ducto	Observación
			T	Cto	A	B		C	Total	Polos	A		
	180	100						1	20	Al-THHN	3 # 2 AWG fases 2 AWG neutro	Tensión 208/120V - 10kA Cu 180A	TOTALIZADOR
Tablero 1					0	0	0,0	1	15	Cu-THHN	# 10		Pequeños aparatos e iluminación
	1	3	5										11 Reserva monopolares no equipada para minibreaker
	2												
	3												
	4												
	3	5	0	0	0	0	0,0						

DISEÑO PLANO: D. MADRID
 DISEÑO: INMEL

FECHA: 11/11/2021
 FECHA:



METALANDES S.A.S

CLIENTE: INMEL
 PROYECTO: PATIOS USME
 CONTENIDO: CUADRO DE CARGAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 26204-41
 TAB T-OF-ENEL

RESPONSABLE DEL PROYECTO: S. LOPEZ
 VERSIÓN: 01
 ESQUEMA: ANU1
 HOJA:
 DE: 139
 FECHA DE IMPRESIÓN: 09-30-2022

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\INMEL\OP 26204 PATIOS USME\ELECTRICOS\ANU1 UNIFILAR.DWG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9