

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property of METALANDES S.A.S. No part of this drawing may be used or distributed without the permission of Metalandes S.A.S.

El rótulo, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad de METALANDES S.A.S. No parte de este dibujo puede ser usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

11-TGA-T2

(5)

3No.1/0+1No.2+1No.6
Aluminio HFFR-LS
x ø2" TMG-IMC

PUNTO DE
CONEXIÓN EPM,
EN LA ENTRADA
DE LOS
GABINETES DE
MEDIDA

TMP6

(3)

3x100A,
10kA,Min

BARRA Cu 180A,
(15x5)mm, 10kA Min.

8
8 Cu

x12
C3

8
8 Cu

3x40A,
10kA,Min

x12

Gabinete en zonas
comunes de piso 6
IP 43

x12

12 Aptos

TOTAL CARGA 12x0,98kVA=11,76kVA

DISEÑO PLANO: D. MADRID	FECHA: 04/06/2022
DISEÑO: ARQ. Y CONCRETO	FECHA:



METALANDES S.A.S

CLIENTE: ARQUITECTURA Y CONCRETO
PROYECTO: MEDIEVAL
CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 26263-12

TMP PISO 6

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
E. GRAJALES

VERSIÓN: 01

ESQUEMA: QU1

HOJA: 17

DE: 17

FECHA DE IMPRESIÓN:

02-13-2023

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2022\A\ARQUITECTURA Y CONCRETO\OP 26263 MEDIEVAL\ELECTRICOS\QU1 UNIFILAR.dwg