



CARGA INSTALADA SERV. COMÚN T4 = 38,6kVA
CARGA DEMANDADA SERV. COMÚN 1 (al 70%) = 27,02kVA

NOTA ESPECIAL:
TODOS LOS CALIBRES DE LAS ACOMETIDAS Y CAPACIDAD DE SU PROTECCION, DE EQUIPOS ESPECIALES COMO: ASCENSORES, BOMBAS DE AGUA, MOTORES PUERTAS, ETC, SE DEBERAN VERIFICAR UNA VEZ SE DEFINAN LOS EQUIPOS A INSTALAR, LO MISMO QUE LA UBICACION DEFINITIVA DE LOS BREAKER Ó TABLEROS QUE LOS ALIMENTAN.

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	18/11/2021
DISEÑO:	FECHA:
ARQ. Y CONCRT.	



CLIENTE: ARQUITECTURA Y CONCRETO	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 26333-6
PROYECTO: EL ROSAL TORRE 5	TAB ML-SC.T5
CONTENIDO: UNIFILAR	
	RESPONSABLE DEL PROYECTO:
	D. CANO

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: DU1
HOJA:
DE: 16
FECHA DE IMPRESIÓN:
03-30-2022