

TABLERO T2 - 3F-208/120 Vca - 100A

El Tab T2 suministra energía para la bodega B1

Ctos


- 1 Iluminación Lámparas 2x54 Fluorescentes 120Vca- color 4000
- 2 Iluminación Lámparas 2x54 Fluorescentes 120Vca- color 4000
- 3-4-5 Caja de servicios N°1
- 6-7-8 Caja de servicios N°2
- 9-10-11-12 Reservas sin equipos

Interruptor

- 1P-15A
- 1P-15A
- 3P-40A
- 3P-40A

Los tableros GT1/T2/T3 LOS SUMINISTRA MSS

CAJAS PARA SERVICIOS-3F-220Vca -8Ka



- 3P-30 Interruptor general
- A Toma trifásico 32A Polo a tierra con clavija
- B Toma 20A 220V con polo a tierra sin clavija
- C Toma 15A-115V con polo a tierra sin clavija

Dimensiones en metros		m2	Kg
Altura	0,4	0,88	11,88
Ancho	0,4		
Profundidad	0,2		
Lamina	16		
Color	RAL 7032		
IP	60		

LISTA DE EQUIPOS

Item	Cant.	Nombre
1	1	Interruptor de 3P-40A
2	1	Interruptor de 3P-30A
3	1	Interruptor de 2P-20A
4	2	Interruptor de 1P-16A
5	3	Peine trifásico
6	1	Tomas 15 A - 115V polo a tierra
7	1	Tma 20A - 220 V polo a tierra + clavija
8	1	Toma 3P-32A 3F-220V- Polo a tierra + clavija
9	1	Barra para tierra 3 puntos de conexión
10	1	Barra pa neutro un punto de conexión

Nota:

- 1 Las manijas de los int. Deben poderse operar sin abrir la puerta
- 2 Los Interruptores serán para 10 Ka a 220V Cerradura sin llave

DIAGRAMA UNIFILAR

Peine trifasico
3F-240Vca- 64A

