

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are the property of Metalandes S.A.S. and shall not be used or distributed without the permission of Metalandes S.A.S.

El rótulo, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad de Metalandes S.A.S. y no pueden ser usados o distribuidos sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

1-TAB TGA BUITRON  
NIVEL 3 - 208VAC


PUNTO CONEXIÓN

Dist:6m  
TUBERIA TMG-IMC 2"

AL AA8000 XLPE  
1/0 2 6

RA8-035

TMP NIVEL 1  
UBICADO EN BUITRÓN ELÉCTRICO



CELDA1, CELDA 2, CELDA 3, CELDA 4,  
CELDA 5, CELDA 6, CELDA 7, CELDA 8,  
CELDA 9

X9 CELDAS DE CARGA VEHICULAR  
Pinst: (9x3.3)/0.8=37.12kVA  
F.D.:0.43 (NTC 2050 T.220-32)  
PDem: 15.96kVA

COMERCIO:  
Pinst:10kVA  
F.D.:0.65  
PDem:6.5kVA

DISEÑO PLANO: <b>D. MADRID</b>	FECHA: 29/11/2023
DISEÑO: <b>INGEOMEGA</b>	FECHA:



**METALANDES S.A.S**

CLIENTE: INGEOMEGA	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 28361-3
PROYECTO: GABINETES AIRE CAMPESTRE	TAB TMP NIVEL 1 - 208VAC
CONTENIDO: UNIFILAR	RESPONSABLE DEL PROYECTO: <b>B. QUIROZ</b>
RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2023\1\INGEOMEGA\OP 28361 GABINETES AIRE CAMPESTRE\ELECTRICOS\CU1 UNIFILAR.dwg	FECHA DE IMPRESIÓN: 02-12-2024

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: CU1
HOJA:
DE: 21