

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property of Metalandes S.A.S. and are not to be reproduced, used or distributed without the permission of Metalandes S.A.S.

|               |            |
|---------------|------------|
| DISEÑO PLANO: | FECHA:     |
| D. MADRID     | 29/11/2023 |
| DISEÑO:       | FECHA:     |
| INGEOMEGA     |            |



**METALANDES S.A.S**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| CLIENTE: INGEOMEGA   | ORDEN DE PRODUCCIÓN: 28361-4 |
| PROYECTO: GABINETES AIRE CAMPESTRE   | TAB TMP NIVEL 15             |
| CONTENIDO: UNIFILAR  | 15 APTOS - 208VAC            |
|  | RESPONSABLE DEL PROYECTO:    |
|  | B. QUIROZ                    |
| RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2023\1\INGEOMEGA\OP 28361 GABINETES AIRE CAMPESTRE\ELECTRICOS\FU1 UNIFILAR.dwg | FECHA DE IMPRESIÓN:          |
|  | 02-12-2024                   |

|                     |
|---------------------|
| VERSIÓN: 01         |
| ESQUEMA: FU1        |
| HOJA:               |
| DE: 24              |
| FECHA DE IMPRESIÓN: |
| 02-12-2024          |

1-TAB TGA BUITRON  
NIVEL 3 - 208VAC

PUNTO CONEXIÓN


Dist: 12m , 30m, 39m  
TUBERIA TMG-IMC 2"

AL AA8000 XLPE

1/0 2 6

RA8-035

TMP NIVEL 15



X15 APTOS  
C/U 1.01 kVA  
14.01,14.02,14.03,14.04,14.05,  
15.01,15.02,15.03,15.04,15.05,  
16.01,16.02,16.03,16.04,16.05

TOTAL CARGA DEMANDADA:  
15.15kVA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9