

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018. All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property of Metalandes S.A.S. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of Metalandes S.A.S.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

TRF No.2 25 kVA
LA VIDA ES BELLA
7.620/240/120 V

RA8-035

BAJANTE TMG Ø2" CON BOQUILLA
METALICA TIPO PESADO
2No. 2/0 + 1No.1/0 AWG Al serie AA 8000
THWN

Gabinete de medida y
protección IP 44 en totém

Barraje BT de Cu 162 A min, 240V. Sección transversal
min 44,5 mm², 15mm x 3mm, 10 KA min

2X125A
10 kA

2N°10F
1N°10N
1N°10T
Cu
THWN

2N°2F
1N°4N
Cu
THWN

2N°6F
1N°8N
Cu
THWN

descargador trifasico
modular clase I-II, para
instalar en gabinete maxima
corriente de descarga por
rayo 10/350 us.
Iimp:12KA
I_{max}:80KA
In:40KA

2x32 A
10KA
min

2X100A

2X50A

RA8-035

RA8-035

2No.2+1No.2 Al serie
AA 8000 +1No.8 Cu
(tierra) THWN

2No.2+1No.2 Al serie
AA 8000 +1No.8 Cu
(tierra) THWN

Tablero ZC

Tablero A.P

DISEÑO PLANO: D. MADRID	FECHA: 15/12/2023
DISEÑO: METALANDES	FECHA:



METALANDES S.A.S

CLIENTE: UNIÓN TEMPORAL ALPUJARRA	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 28414-1	VERSIÓN: 01
PROYECTO: AUTÓDROMO DE BELLO	NP-144 ZONAS COMUNES Y TABLEROS AP	ESQUEMA: AU1
CONTENIDO: UNIFILAR	RESPONSABLE DEL PROYECTO: H. GÓMEZ	HOJA: DE: 14
RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2023\UNION TEMPORAL ALPUJARRA\OP 28414 AUTODROMO DE BELLO\ELECTRICOS\AU1 UNIFILAR.dwg	FECHA DE IMPRESIÓN: 05-02-2024	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9