

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

El rótulo, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad de METALANDES S.A.S. y no pueden ser copiados, usados o distribuidos sin el debido permiso de METALANDES S.A.S.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GABINETE PRINCIPAL ZONA NUEVA

3No.4  
1No.6  
1No.8

45m

Cu-THWN

③  
TABLERO ML-CARGAS 1 TRIFÁSICO DE 36 CTOS  
45kVA DEMANDADOS AL 45%=20,25kVA

AJUSTAR A 70A  
REGULABLE ENTRE  
70A-100A

3x70A  
(25kA)

BARRAS 15X5mm 180A 208V Icc=30kA

3x50A  
(25kA)

3x50A  
(25kA)

3x50A  
(25kA)

3x50A  
(25kA)

3x50A  
(25kA)

3x50A  
(25kA)

3x50A  
(25kA)

3x50A  
(25kA)

3x50A  
(25kA)

3x40A  
(25kA)

Cu-LSHF  
8  
10  
10

Cu-LSHF  
8  
10  
10

Cu-LSHF  
8  
10  
10

Cu-LSHF  
8  
10  
10

Cu-LSHF  
8  
10  
10

Cu-LSHF  
8  
10  
10

Cu-LSHF  
8  
10  
10

Cu-LSHF  
6  
8  
10

Cu-LSHF  
6  
8  
10

Cu-LSHF  
8  
10  
10

CTO 1-2-3  
MULTITOMA 1

CTO 4-5-6  
MULTITOMA 2

CTO 7-8-9  
MULTITOMA 3

CTO 10-11-12  
MULTITOMA 4

CTO 13-14-15  
MULTITOMA 5

CTO 16-17-18  
MULTITOMA 6

CTO 19-20-21  
MULTITOMA 7

CTO 22-23-24  
MULTITOMA 8

CTO 25-26-27  
MULTITOMA 9

CTO 28-29-30 RESERVA x 6  
TABLERO  
RESERVA

DISEÑO PLANO: <b>D. MADRID</b>	FECHA: 24/06/2024
DISEÑO: <b>SOLINGENIA</b>	FECHA:



**METALANDES S.A.S**

CLIENTE: SOLINGENIA	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 29027-1
PROYECTO: TAB ML CARGA 1 Y ML CARGA 2	TAB ML CARGA 1
CONTENIDO: UNIFILAR	RESPONSABLE DEL PROYECTO: V. RESTREPO
RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2024\5\SOLENIUM\OP 29027 TAB ML CARGA 1 - 2\ELECTRICOS\AU1 UNIFILAR.dwg	FECHA DE IMPRESIÓN: 09-24-2024

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: AU1
HOJA:
DE: 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9