

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INSTALADOS EN SUBESTACION
ELECTRICA PRINCIPAL

CELDA
SALIDA

5-CELDA DE SALIDA 17.5KV EN SF6 N°5

⑤

⑥

SECCIONADOR
BAJO
CARGA
400A 17.5
KV CON
FUSIBLE
TIPO-HH16A

CELDA DE REMONTE N°7

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property of Metalandes S.A.S. and may not be used, copied, used or distributed without the permission of Metalandes S.A.S.

El rótulo, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad de Metalandes S.A.S. y no pueden ser copiados, usados o distribuidos sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	17/09/2024
DISEÑO:	FECHA:
LLANOS ING. S.A.S	



METALANDES S.A.S

CLIENTE: LLANOS INGENIERIA S.A.S	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 29261-5	VERSIÓN: 01
PROYECTO: CELDAS MT	CELDA DE SALIDA N°6	ESQUEMA: FU1
CONTENIDO: UNIFILAR	17.5KV EN SF6	HOJA:
	RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DE: 22
	V. RESTREPO	FECHA DE IMPRESIÓN:
		09-17-2024

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2024\LLANOS INGENIERIA\OP 29261 CELDAS MT\ELECTRICOS\FU1 UNIFILAR.dwg

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9