


3- VIENE DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 440VAC



6x2/0 AWG (F)
2x2 AWG (N)
4 AWG (T)
THWN/THHN
Cu 600V 90°C

TABLERO PRINCIPAL - 220 V

Schneider Electric
CVS400F TMD - 320 A,
40 kA @220 V

Gabinete trifásico 220 V, 379 A, 10 kA,
5H, 3F, N, T, IP 52

Barraje principal de 379 A, 1 barra de 30X5mm; 149 mm2, Barras de Cu al 100%, barra de neutro al 100%, barra de tierra al 70%, soportados sobre aisladores.

3X75A
Schneider Electric
EZC100F 75 A
25 kA @220 V

1/0 AWG (F)
1/0 AWG (N)
8 AWG (T)
THHN/THWN-2
Cu,90°C 600V
PVC TC SR

3X30A
Schneider Electric
EZC100F 30 A
25 kA @220 V


2 AWG (F)
4 AWG (N)
10 AWG (T)
THHN/THWN-2
Cu,90°C 600V
PVC TC SR

3X30A
Schneider Electric
EZC100F 30 A
25 kA @220 V

4 AWG (F)
6 AWG (N)
10 AWG (T)
THHN/THWN-2
Cu,90°C 600V
PVC TC SR

Schneider Electric
EZC250F 150 A
25 kA @220 V

2/0 AWG (F)
1/0 AWG (N)
4 AWG (T)
THWN/THHN
Cu 600V 90°C



Reservas x 5

6- VA HACÍA TABLERO RESTAURANTE

10- VA HACÍA TABLERO DE ILUMINACIÓN TOMAS Z. SILOS

9- VA HACÍA TABLERO ILUMINACIÓN TOMAS Y CARPAS

DISEÑO PLANO:	FECHA:
K.DAZA	09/01/2025
DISEÑO:	FECHA:
CLIENTE	



METALANDES S.A.S

CLIENTE: CORONA	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 29473-5
PROYECTO: PROYECTO AGROMIL	TAB PRINCIPAL 220VAC
CONTENIDO: UNIFILAR	RESPONSABLE DEL PROYECTO: V. RESTREPO
RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2024\C\CORONA\OP 29473 PROYECTO AGROMIL\ELECTRICOS\CU1 UNIFILAR .dwg	FECHA DE IMPRESIÓN: 02-13-2025

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: CU1
HOJA: 2
DE: 2